



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАД-
ЗОРУ**

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Юридический адрес: ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038

Почтовый адрес: ул. Советская, д. 191, Тамбов, 392684

Телефон/Факс: (4752) 45-17-42

t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru

<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

г. Тамбов.
(место составления)

16 февраля 20 18 г.
(дата составления)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

Мною, начальником отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора Карякиным А.А., при рассмотрении постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении и материалов дела об административном правонарушении от 14.02.2018 г. № ТЗ/214-013, предусмотренном ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, возбужденного в отношении зам. директора по АХР МАОУ "СОШ №35" ИНН: 6833006248; ОГРН: 1036894110186 Алюшина Олега Георгиевича, проживающего по адресу: г. Тамбов, ул. Полянковская, д. 65Б кв. 52

- (1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес; 2) Ф.И.О.
(2) должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес, в отношении которого вынесено представление)

УСТАНОВЛЕНО:

При плановой выездной проверке МАОУ "СОШ №35", проводимой в соответствии с распоряжением заместителя руководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Перуновского Н.Н. от 31.01.2018 г. № ТЗ/214-630 «О проведении плановой выездной проверки МАОУ "СОШ №35" в период с 12.02.2018 по 04.02.2018 г. выявлены нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.01.2003 года, регистрационный N 4145):

и других НТД, а именно:

п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
1.	Не регистрируется периодический осмотр средств защиты	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2; 1.2.6, 1.7.3. Инструкция по

п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
		применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п. 1.4.3
2.	Отсутствует работник ответственный за электрохозяйство и замещающий ответственного за электрохозяйство отвечающие требованиям правил.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.3.
3.	Не проведена проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке в установленные сроки	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.6. 1.5.18; 1.8.3
4.	Отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического* и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.4.3.
5.	Не предъявлены списки работников:- имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования;	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.5.27. п.1.8.9.
6.	Не составлены, ответственным за электрохозяйство, годовые планы (графики) (план ППР) на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок. График не утверждён техническим руководителем Потребителя.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.6.3.
7.	Средства защиты, изолирующие клещи, одна пара диэлектрических перчаток, один указатель низкого напряжения, применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок, не удовлетворяют требованиям соответствующих государственных стандартов и действующих правил применения и испытания средств защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п.1.7.3.
8.	Осмотры КЛ напряжением до 35 кВ не проводятся в установленные сроки:	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.4.15
9.	Результаты осмотров заземляющих устройств не заносятся в паспорт заземляющего устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.7.9.
10.	На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения не нанесены надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера соответствующего диспетчерскому наименованию.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.12.5.

Выявленные нарушения зафиксированы в акте от 14.02.2018 № ТЗ/214-630.

Рассмотрение дела об административном правонарушении № ТЗ/214-013 было назначено на 16 февраля 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, д.191,(Ростехнадзор) 2й этаж, кабинет №223, о чем Алюшин Олег Георгиевич был извещен.

При рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № ТЗ/214-013 от 14.02.2018, возбужденного в отношении зам. директора по АХР МАОУ "СОШ №35"

Алюшина Олега Георгиевича, вынесено постановление о наложении на него административного штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей.

В тоже время, принимая во внимание то обстоятельство, что доказательства устранения нарушений Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.01.2003 года, регистрационный N 4145) и других НТД со стороны Алюшина Олега Георгиевича, работающего зам. директора по АХР МАОУ "СОШ №35" в материалы дела представлены не были, считаю необходимым выдать директору МАОУ "СОШ №35" Гутор Ирине Юрьевне представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в соответствии со статьей 29.13. КоАП РФ.

При рассмотрении материалов по делу об административном правонарушении установлено, что совершению административного правонарушения Алюшиным Олегом Георгиевичем способствовало недостаточно эффективная работа в части текущей эксплуатации электроустановок.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 29.13 КоАП России,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и незамедлительно принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

2. О принятых мерах прошу сообщить в Верхне - Донское управление Ростехнадзора, в месячный срок с момента получения настоящего представления.

директора МАОУ "СОШ №35" Гутор Ирину Юрьевну обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений

(должность и Ф.И.О. должностного лица организации, требования, которые необходимо выполнить, сроки уведомления об исполнении представления)

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ст. 19.6 КоАП России за невыполнение настоящего представления.

В соответствии со ст. 29.13 ч. 2 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа.

Начальник отдела государственного
энергетического надзора и надзора за
ГТС по Тамбовской области ВДУ

Ростехнадзора

(должность лица, вынесшего представление)

_____ (подпись)

Карякин А.А.

(расшифровка подписи)

Копию настоящего представления получил _____

20 18 г.

Директор МАОУ "СОШ №35"

(должность лица)

С. Ю. Г.
(подпись)

Гутор И. Ю.

(расшифровка подписи)

Копия настоящего представления выслана по адресу:

Информацию о принятых мерах представить в Верхне - Донское управление Ростехнадзора (г. Тамбов, ул. Советская, 191) в течение месяца со дня получения представления.

Оплату производить по следующим реквизитам:

УФК по Тамбовской области (Верхне-Донского управления Ростехнадзора)

ИНН 3665004949, КПП 366501001, р/с 40101810000000010005

Отделение Тамбов г. Тамбов

БИК 046850001, ОКТМО68701000, ОКПО 00257667

КБК (прочие штрафы) 49811641000016000140

УИН (уникальный идентификатор начислений) 49868291802032140137

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 60 дней с момента вступления в законную силу настоящего постановления соответствующие материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, а также возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении
начальник отдела государственного
энергетического надзора и надзора за

ГТС по Тамбовской области

Карякин А.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись и штамп должностного лица Ростехнадзора)

Копию настоящего постановления получил: Алюшин О. Г.

16.02.2018г.

(фамилия, инициалы правонарушителя, подпись, дата)

Постановление подписать отказался

(делается отметка должностным лицом, вынесшим постановление в случае отказа от подписи лица, в отношении которого рассматривается дело об административном правонарушении, отказ заверяется подписью лица, вынесшего постановление)

Копия настоящего постановления направлена по адресу, дата направления _____

Постановление по делу об административном правонарушении вступило в законную силу

« _____ » _____ 2018 года.

Постановление по делу об административном правонарушении предъявлено к исполнению

« _____ » _____ 2018 года.